

V K F A E A I

VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEAI

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF
Information sur l'utilisation selon les prescriptions
suisse de protection incendie AEAI

VKF Nr. / n° AEAI 18891

Gruppe 441 Groupe 441	Abgasanlagen aus Keramik Conduits de fumée en céramique	
Gesuchsteller Requérant	Beca Engineering S.R.L. Viale Regina Gio. 8 IT-20129 Milano	
Hersteller Fabricant	Beca IT-20129 Milano	
Produkt Produit	HT 1000	
Beschrieb Description	Abgasanlagensystem einwandig aus: Spezial Keramikfaser mit Fiberglas Wandstärke: ab 4.00mm Durchmesser: 80 - 600mm	Système de conduit de fumée à une paroi en fibre céramique spéciale avec verre stratifié Épaisseur: dès 4.00mm Diamètre: 80 - 600mm
Anwendung Utilisation	Anwendung und Einbau siehe Seite 2	Utilisation et installation voir page 3
Unterlagen Documentation	Prüfberichte Instituto di ricerche e collaudi Test Report Nr. 851-2008 vom 13. März 2008	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF, SN EN 1443 AEAI, SN EN 1443	
Beurteilung Appréciation	Klassifizierung nach EN 1443 Classification selon EN 1443	T400; N1; D: 1/2; G-200; R00; EI 00(nbb)
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2014	Anzahl Seiten 3 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

